



Colina, 7 de julio 2026

Querida comunidad escolar:

Junto con saludar, queremos informarles que durante la jornada de ayer se percibió olor a gas en algunos sectores del Colegio. Como medida preventiva, se solicitó la revisión de la instalación por parte de Gasco, cuyos técnicos inspeccionaron los estanques de gas sin detectar inconvenientes.

Durante la mañana de hoy el olor persistió, por lo que se activó nuevamente el protocolo establecido. Como primera medida, se apagó la caldera ubicada en el sector de Portería, desde donde se percibía el olor, al mismo tiempo que se solicitó la presencia de Bomberos.

Tras realizar las mediciones e inspecciones correspondientes en el sector, Bomberos determinó que el origen del olor se encontraba en una conexión defectuosa, por lo que la calefacción de todo el Colegio permanecerá apagada mientras se realizan las reparaciones y verificaciones técnicas necesarias.

Bomberos confirmó, además, que las condiciones son seguras para el normal funcionamiento del Colegio, por lo que las clases continuarán realizándose con total normalidad.

Esperando su comprensión, se despide en Cristo y san Anselmo,

Pablo Rosenbaum
Administrador